

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC1385-11

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

3M All Weather Flashing Tape 8067

Innehavare	3M Svenska AB, Bollstanäsvägen 3, 191 89 SOLLENTUNA Tel: 08-92 21 00, Fax: 08-754 55 37, E-post: kundservice@mmm.com, Hemsida: www.3m.com, Organisations Nr. 556021-9684		
Produkt	3M All Weather Flashing Tape 8067, flexibel enkelhäftande skarvtejp med åldersbeständigt akrylhäftämne, avsedd för luft- och ångspärr samt för lufttätning vid montage av fönster och dörrar.		
Avsedd användning	Skarvning, montering, tätning samt reparation av byggfolie, avsedd för luft-och ångspärr samt för lufttätning vid montage av fönster och dörrar. För verifierade underlag se kommentarer.		
Godkännande	Produkten har verifierats mot certifieringsregel 031 med tillägg för provning av lufttätet vid montage av fönster. Produkten har också verifierat mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)		
	BBR		
	Fukt. Allmänt		6.51 första meningen
	Fuktsäkerhet		6.53 första meningen
	Lufttätet		6.531
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 sidorna 4 till 8, daterad 2012-02-29		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2012-02-07 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: Diarie nr. 210-12-0013, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut		




Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Importör	Importkontrollen omfattar följande importställe: 3M Svenska AB, Värnamo														
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar: <table><tr><td>Innehavare</td><td>3M Svenska AB, Sollentuna</td></tr><tr><td>Boverkets inregistrerade varumärke</td><td>+</td></tr><tr><td>Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer</td><td>SP SITAC 1002</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>3M All Weather Flashing Tape 8067</td></tr><tr><td>Typgodkännandets nummer</td><td>SC1121-11</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller datum</td><td>nr</td></tr><tr><td>Kontrollorgan</td><td>SP</td></tr></table>	Innehavare	3M Svenska AB, Sollentuna	Boverkets inregistrerade varumärke	+	Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP SITAC 1002	Produktens typbeteckning	3M All Weather Flashing Tape 8067	Typgodkännandets nummer	SC1121-11	Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr	Kontrollorgan	SP
Innehavare	3M Svenska AB, Sollentuna														
Boverkets inregistrerade varumärke	+														
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP SITAC 1002														
Produktens typbeteckning	3M All Weather Flashing Tape 8067														
Typgodkännandets nummer	SC1121-11														
Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr														
Kontrollorgan	SP														
Bedömningsunderlag	FX015633, PX24302 och FX201845 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut														
Kommentarer	Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar. Produkten har verifierats mot följande underlag: gipsskiva, konstruktions virke av gran, alkyd-färg och akrylfärg. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2012-03-15, med giltighetstid t.o.m. 2017-03-14 och projektnummer PX18228.														
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2017-06-14														

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Håkan Thiman


Ulf Antonsson